

深圳市索奥检测技术有限公司

检 测 报 告

报告编号: R17120112TXX

项目名称: 工业废水

委托单位: 泰祥汽车配件(深圳)有限公司

受测单位: 泰祥汽车配件(深圳)有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2018年01月05日

深圳市索奥检测技术有限公司(检验检测专用章)



报告说明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章、骑缝章、签发人签字无效。
- 二、本报告不得涂改、增删。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
- 四、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费,所有超过标准规定失效期的样品均不再做留样。
- 六、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。
- 七、对本报告有异议,请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡固戍东方建富愉盛工业园第 10 栋 3 楼

邮政编码: 518126

电话: 400-0088-208 0755-36504251

传真: 0755-33668001

网 址: www.sal-cn.com

编 写: 姚 琼

签 发: 尹 莹

审 核: 徐何英

签发人职务/职称: 高级工程师 工程师 实验室主管

签发日期: 2018 年 01 月 05 日

一、 任务来源

委托单位: 泰祥汽车配件(深圳)有限公司

地址: 深圳市龙岗区坪地镇富平中路 8 号

联系人: 陈劲伟

联系电话: 13427518383


二、 污染源基本情况

地址	深圳市龙岗区坪地镇富平中路 8 号					
联系人	陈劲伟	联系电话	13427518383			
废水排放基本情况						
序号	排放口名称及编号	是否规范设置	排放去向	排放量	采样时是否生产	环保设施是否运行
1	WS72016000054 工业废水排放口	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	龙岗河流域	100 吨/天	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
注: 排放量相关信息由委托单位提供。						

三、 检测内容

采样方法依据	地表水和污水监测技术规范 HJ/T91-2002		
采样时间	2017 年 12 月 27 日		
采样人员	张瑶、叶思阳、谢科民、何俊桦		
样品编号	17120112TXX-S002	样品状态描述	无色、无气味、无浮油
样品分析时间	2017 年 12 月 27 日~2018 年 01 月 04 日		
检测频次	2017 年 12 月 27 日抽样检测一次		

检测布点及示意图 (表示方式: 废水★):



四、 检测方法、人员、分析仪器及检出限

检测因子	分析仪器型号	检测方法	检出限或检测范围	人员
pH 值	pH/ORP/电导率/溶解氧测量仪 SX751 型	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	0~14 (无量纲)	张瑶、叶思阳、 谢科民、何俊桦
化学需氧量	滴定管	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	4mg/L	郑浩林
五日生化需氧量	生化培养箱 LRH-70	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	郑浩林
氨氮	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	景正华
总氮	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012	0.05mg/L	刘丽
总磷	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	黎雅欣
六价铬	紫外-可见分光光度计 UV1780	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/7467-1987	0.004mg/L	陈森伟
石油类	红外分光测油仪 InLab-2100	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012	0.04mg/L	周振宇
总锌	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8000	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	0.009 mg/L	韦延甘
总铬	电感耦合等离子体发射光谱仪 Optima8000	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ776-2015	0.03 mg/L	韦延甘

五、 评价标准

参照委托单位排污许可证编号为 4403072016000054 上的标准限值。

六、 检测结果

采样点位	样品编号	检测因子	检测结果	标准限值	单位	达标情况
WS72016000054 工业废水 排放口	17120112TXX-S002	pH 值	7.40	6~9	无量纲	达标
		化学需氧量	10	20	mg/L	达标
		五日生化 需氧量	2.6	4	mg/L	达标
		氨氮	0.107	1.0	mg/L	达标
		总氮	1.15	—	mg/L	—
		总磷	0.01	0.2	mg/L	达标
		六价铬	0.004L	—	mg/L	—
		石油类	0.04L	0.05	mg/L	达标
		总锌	0.017	1.0	mg/L	达标
		总铬	0.03L	—	mg/L	—

说明: “—” 表示对应标准无标准限值或无需评价。检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

七、 评价结论

泰祥汽车配件(深圳)有限公司 WS72016000054 工业废水排放口中污染物排放均达标。

报告结束

